

## 中国地区

| 設置者        | 施設名        | 焼却炉施設 |                   |    |               |              | 灰溶融施設                 |               |               | 使用開始年 |
|------------|------------|-------|-------------------|----|---------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-------|
|            |            | 炉型式   | 処理方式              | 炉数 | 処理能力<br>(t/日) | 発電電力<br>(kW) | 灰溶融炉形式                | 炉数            | 処理能力<br>(t/日) |       |
| 広島市        | 中工場        | 全連続   | 火格子               | 3  | 600           | 15,200       | 電気<br>(プラズマ式)<br>※休止中 | 2             | 48            | 2003  |
| 広島市        | 南工場        | 全連続   | 火格子               | 2  | 300           | 1,400        |                       |               |               | 1988  |
| 広島市        | 安佐北工場      | 全連続   | 火格子               | 2  | 200           | 1,100        |                       |               |               | 1990  |
| 安芸地区衛生施設組合 | 安芸クリーンセンター | 全連続   | ガス化溶融<br>(流動床式)   | 2  | 130           | 1,300        |                       |               |               | 2002  |
| 呉市         | クリーンセンターくれ | 全連続   | 流動床               | 3  | 380           | 7,000        | 電気<br>(アーク式)          | 2炉<br>(内予備1炉) | 33            | 2003  |
| 広島中央環境衛生組合 | 広島中央エコパーク  | 全連続   | ガス化溶融<br>(シャフト炉式) | 3  | 285           | 6,500        |                       |               |               | 2021  |
| 周南地区衛生施設組合 | 恋路クリーンセンター | 全連続   | 流動床               | 3  | 330           | 1,900        |                       |               |               | 1995  |
| 山口市        | 中部クリーンセンター | 全連続   | 火格子               | 2  | 220           | 1,900        |                       |               |               | 1998  |
| 岡山市        | 当新田環境センター  | 全連続   | 流動床               | 2  | 300           | 1,960        |                       |               |               | 1994  |
| 岡山市        | 岡南環境センター   | 全連続   | 火格子               | 2  | 220           | 1,700        | 燃料(灯油式)<br>)<br>※休止中  | 1             | 26            | 1978  |
| 岡山市        | 東部クリーンセンター | 全連続   | 流動床               | 3  | 450           | 12,100       | 電気(抵抗式)               | 2             | 39            | 2001  |
| 倉敷市        | 水島清掃工場     | 全連続   | 火格子               | 2  | 300           | 1,900        |                       |               |               | 1994  |